

## **CONSULTA N° 24**

### **Consulta:**

Las líneas de N<sub>2</sub>O y CO<sub>2</sub> y sus centrales no están contempladas en pliego (Planilla / PET) ni en panelería. Solo figuran en plano las cañerías. Se incluyen en la cotización.

### **RESPUESTA:**

Se incluirán red de cañerías de N<sub>2</sub>O ni CO<sub>2</sub> y sus centrales. La planilla es estimativa, solo una referencia.